

**Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация
средняя общеобразовательная школа №2
городского округа Фрязино Московской области**

141190, Московская область,
г.Фрязино, ул.Ленина, д.17

Тел. 564-12-92, код из Москвы и области (496)
e-mail: fryazinoschool2@gmail.com
fryz_mousosh_2@mosreg.ru

07.08.2024 № 146

Председателю
Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино

Л.А. Панченко

Уважаемая Любовь Анатольевна!

Во исполнение Представления Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино Московской области от 16.07.2024 № 01-13/19 (далее – Представление), полученного по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино» сообщаю следующее.

1. Проведен анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Приняты меры по усилению контроля над подготовкой закупочной документации во избежание допущения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Помимо того, в АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» было направлено Требование об осуществлении промывки систем отопления зданий МБОО СОШ № 2 в рамках действующего контракта (прилагается отдельный файлом), отдельный контракт на промывку систем отопления не заключался. Ответ от АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» на текущий момент не получен.

2. В бюджет городского округа Фрязино осуществлен возврат денежных средств в сумме 165 581,33 руб. (неэффективно израсходованные в 2023 году при заключении контрактов, дублирующих работы по промывке систем отопления зданий МБОО СОШ № 2) и в сумме 32 600,0 руб. (необоснованно израсходованные учреждением при оплате завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» услуг). Возмещение средств проведено по платежным реквизитам, указанным в Представлении. Платежное поручение прилагается отдельным файлом.

3. 18.07.2024 г. в АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» была направлена претензия о возмещении учреждению 32 600,0 руб., необоснованно израсходованных учреждением при оплате в 2023 году завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» услуг. Претензия прилагается. Ответ от АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» на текущий момент не получен.

4. Вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц

МБОО СОШ № 2, виновных в допущенных нарушениях, был рассмотрен, однако при проверке выявлено, что лица, несущие ответственность за подготовку документации и осуществлению контроля за исполнением Контрактов в период, за который были выявлены нарушения, при проведении контрольного мероприятия, уволены.

Приказ об увольнении заместителя директора, старшего специалиста по закупкам МБОО СОШ № 2 Мариной О.И. от 12.01.2024 № 22. Приказ об увольнении заместителя директора по АХР МБОО СОШ № 2 Дворянкиной Ю.А. от 18.08.2023 № 194.

Приложения:

- Требование об осуществлении промывки систем отопления зданий МБОО СОШ № 2;
- Платежное поручение с отметками о проведении на возврат средств в бюджет городского округа Фрязино;
- Претензия о возмещении учреждению необоснованно израсходованных средств.

Директор МБОО СОШ № 2



Н.С. Корчагина

Исп. Семенова Д.М.
564-12-32

22.07.2024
Поступ. в банк плат.

22.07.2024
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 31598

19.07.2024

08

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Сто девяносто восемь тысяч сто восемьдесят один рубль 33 копейки

ИНН 5052008296	КПП 505001001	Сумма	198181-33		
Финансовое управление администрации городского округа Фрязино (л/с 20112530139 МБОО СОШ № 2 городского округа Фрязино Московской области)			03234643467800004800		
Плательщик	БИК	Сч. №	004525987		
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области г.Москва		Сч. №	40102810845370000004		
Банк плательщика	БИК	Сч. №	004525987		
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области г.Москва		Сч. №	40102810845370000004		
Банк получателя	КПП 505001001	Сч. №	03100643000000014800		
ИНН 5050122571	УФК по Московской области (КСП г.о. Фрязино л/с 04483D17970)	Вид. оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель	11611610100040000140	Код	0	Рез. поле	
	46780000		0	0	0

(112-0702-0310106050-853-198181.33) СК 2970000 Возврат средств по представлению КСП от 16.07.24 № 01-13/19. Без НДС.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00dcfa87190b9e06280a2d40861be052b4
Учреждение: МКУ "ЦБС"
Владелец: Лещина Мария Юрьевна
Должность: Заместитель директора
Действителен: с 10.05.2023 по 02.08.2024
Дата подписания: 19.07.2024

Сертификат: 00e0f276ae658e186201aab30319072736
Учреждение: МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО
Владелец: Корчагина Наталия Сергеевна
Должность: Директор
Действителен: с 13.06.2023 по 05.09.2024
Дата подписания: 19.07.2024

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Г. О. ФРЯЗИНО
Е. Ю. Меркулова
Главный специалист
22.07.2024
ПРОВЕДЕНО

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация
средняя общеобразовательная школа №2
городского округа Фрязино Московской области

141190, Московская область,
г.Фрязино, ул.Ленина, д.17

Тел. 564-12-92, код из Москвы и области (496)
e-mail: fryazinoschool2@gmail.com
fryz_mousosh_2@mosreg.ru

Исх.137 от 18.07.2024

Генеральному директору
АО «Теплосеть Фрязино»

Н. С. Танасийчуку

ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемый Николай Сергеевич!

Между МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО и АО «Теплосеть Фрязино» были заключены Контракты № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем зданий школы (ул. Ленина д.17 и ул. Нахимова д.1) и контракту № 15-СОШ/2024 от 29.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных систем зданий школы (ул. Ленина д.17 и ул. Нахимова д.1).

16.07.2024 в адрес МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО вынесено Представление контрольно-счетной палаты г.о. Фрязино, в соответствии с которым было выявлено необоснованное расходование учреждением при оплате в 2023 году завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть Фрязино» услуг.

Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем зданий школы (ул. Ленина д.17 и ул. Нахимова д.1) установлена периодичность оказания услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В, а именно:

- контроль рабочих параметров системы отопления — ежедневно (во время отопительного сезона)
- проверка герметичности трубопроводов, запорно-регулирующих устройств, отопительных приборов, расширительных баков — 1 раз в месяц
- проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, регулирующей и запорной арматуры системы отопления - 1 раз в неделю
- проверка работоспособности автоматических удалителей воздуха или воздуховыпускных кранов - 1 раз в месяц
- проверка рабочих параметров систем холодного и горячего водоснабжения - 1 раз в месяц
- проверка герметичности систем холодного и горячего водоснабжения — 1 раз в месяц

- проверка работоспособности водоразборных кранов и запорной арматуры системы холодного и горячего водоснабжения — 2 раза в месяц
- проверка действия автоматических регуляторов температуры и давления на стояках и подводках — 1 раз в месяц
- осмотр трубопроводов, фитингов, мест соединения с санитарно-техническими приборами (фиксация информации о наличии или отсутствии нарушений в журнале осмотров, составление актов о необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ) — 2 раза в месяц
- устранение загрязнений в электрических щитах - 1 раз в месяц.

Согласно пункту 6.9 Технического задания АО «Теплосеть Фрязино» осуществляется ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

В журналах учета технического обслуживания по каждому зданию отсутствуют записи о проведенных осмотрах в здании школы по адресу Нахимова, д. 1 в сентябре и ноябре 2023 года. При этом, акты о приемке выполненных работ выставлялись ежемесячно на сумму 10 000,0 руб., что является необоснованным расходованием бюджетных средств на сумму 20 000,0 руб.

Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 15-СОШ/2024 от 29.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных систем зданий школы (ул. Ленина д.17 и ул. Нахимова д.1) установлена периодичность оказания услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В, а именно:

- контроль рабочих параметров системы отопления — ежедневно (во время отопительного сезона)
- проверка герметичности трубопроводов, запорно-регулирующих устройств, отопительных приборов, расширительных баков — 1 раз в месяц
- проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, регулирующей и запорной арматуры системы отопления - 1 раз в неделю
- проверка работоспособности автоматических удалителей воздуха или воздуховыпускных кранов - 1 раз в месяц
- проверка рабочих параметров систем холодного и горячего водоснабжения - 1 раз в месяц
- проверка герметичности систем холодного и горячего водоснабжения — 1 раз в месяц
- проверка работоспособности водоразборных кранов и запорной арматуры системы холодного и горячего водоснабжения— 2 раза в месяц
- проверка действия автоматических регуляторов температуры и давления на стояках и подводках — 1 раз в месяц
- осмотр трубопроводов, фитингов, мест соединения с санитарно-техническими приборами (фиксация информации о наличии или отсутствии нарушений в журнале осмотров, составление актов о необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ) — 2 раза в месяц
- устранение загрязнений в электрических щитах - 1 раз в месяц
- проверка состояния светильников, указателей эвакуационных выходов — 1 раз в месяц.

Согласно пункту 3.9 Технического задания АО «Теплосеть Фрязино» осуществляется ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

В журналах учета технического обслуживания по каждому зданию отсутствуют записи о проведенных осмотрах в здании школы по адресу ул. Нахимова, д. 1 в январе 2024 года. При этом, в Акте о приемке выполненных работ № 37 от 31.01.2024 отражено оказание услуги по зданию на сумму 12 600,0 руб. что является необоснованным расходованием бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО требует в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения настоящей претензии, предоставить письменный ответ на данную претензию и осуществить возврат необоснованно израсходованных денежных средств в сумме 32 600,00 руб., перечислив денежные средства по следующим банковским реквизитам:

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва

БИК 004525987

казн/сч 0323464

единий казн/сч 4010281084537

документ № 14010281084557000004
д/с 20112530139 МБОУ СОШ № 3 г. С

Л/С 20112550159, МБОУ СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО.
Вместе с тем, информирую Вас о том,

Вместе с тем, информирую Вас о том, что оставление претензии без ответа оставляет право за МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО обратиться в Арбитражный суд Московской области за защитой своих прав.

Приложение:

- Представление контрольно-счетной палаты г.о. Фрязино от 16.07.2024 №01-13/19 – на 6 л.

Директор МБОО СОШ №2

Н. С. Корчагина



Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация
средняя общеобразовательная школа №2
городского округа Фрязино Московской области

141190, Московская область,
г.Фрязино, ул.Ленина, д.17

Тел. 564-12-92, код из Москвы и области (496)
e-mail: fryazinoschool2@gmail.com
fryz_mousosh_2@mosreg.ru

Исх.138 от 18.07.2024

Генеральному директору
АО «Теплосеть Фрязино»

Н. С. Танасийчуку

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении подготовки к отопительному сезону в рамках контракта от 27.12.2023 № 14-СОШ/2024 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей зданий МБОО СОШ № 2 г.о. Фрязино в 2024 году (дошкольное отделение)

Уважаемый Николай Сергеевич!

Между МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО и АО «Теплосеть Фрязино» был заключен Контракт № 14-СОШ/2024 от 27.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей зданий МБОО СОШ № 2 г.о. Фрязино в 2024 году (дошкольное отделение) (далее – Контракт).

16.07.2024 в адрес МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО вынесено Представление контрольно-счетной палаты г.о. Фрязино (далее – Представление), в соответствии с которым установлено, что техническое задание к контрактам на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей определяет состав услуг, оказываемых АО «Теплосеть», в том числе - подготовку к отопительному сезону, вследствие чего заключать дополнительно контракт по промывке и опрессовке систем отопления и теплообменников зданий недопустимо, так как это приводит к фактическому дублированию работ.

В соответствии с Представлением и на основании пункта 3.1.4 Технического задания (приложение 5) к Контракту МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО требует осуществить подготовку дошкольных отделений МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО к отопительному сезону в рамках действующего Контракта.

Согласно пункту 11.1 Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей выполняется комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;
 - шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;
 - промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;
 - испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;
 - разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

Учитывая вышеизложенное, МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО требует в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления настоящего требования, направить на согласование в письменном виде график проведения работ по подготовке к отопительному сезону, а в срок не позднее 05 августа осуществить работы по подготовке к отопительному сезону в соответствии с утвержденным графиком проведения работ.

В течение 2 (двух) календарных дней с момента фактического завершения выполнения работ МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО просит предоставить: Акт промывки и акт гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО, представителя АО «Теплосеть Фрязино», и представителя ресурсоснабжающей организации. Помимо этого АО «Теплосеть Фрязино» обязано представить результат выполненных работ путем составления и подписания обеими сторонами акта «О проведении гидропневматической промывки и опрессовки к отопительному сезону 2024-2025гг.».

Вместе с тем, информирую Вас о том, что неисполнение требования оставляет право за МБОО СОШ № 2 Г.О. ФРЯЗИНО МО не осуществлять приемку работ по Контракту, по причине неоказания услуг в полном объеме.

Приложение:

- Представление контрольно-счетной палаты г.о. Фрязино от 16.07.2024 №01-13/19 – на 6 л.

Директор МБОО СОШ №2

Н. С. Корчагина

